



Начальнику
отдела по чрезвычайным ситуациям
Ерейментауского района Департамента
по чрезвычайным ситуациям
Акмолинской области
Доскенову А.С.
от директора КГУ «Общеобразовательная
школа села Бозтал отдела
образования по Ерейментаускому району
управления образования Акмолинской области»
Сергазинова Г.Т.

Сопроводительное письмо об исполнении предписания

В исполнении предписания акта «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» от 5 апреля 2024 года №18, направляем вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований, выявленных в ходе проверки.



[Handwritten signature]

Сергазинова Г.Т.

Отчет

Об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований

КГУ «Общеобразовательная школа села Бозтал Отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», рассмотрев предписание «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» об устранении нарушений требования от 5 апреля 2024 года №18 (далее – предписание), информируем о мерах, принятых во исполнении указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований основной общеобразовательной школы выполнено следующее:

1. Директору школы пройти обучение по программе Пожарно-технического минимума, с работниками проводить противопожарный инструктаж – обучение по вопросам пожарной безопасности. Основание: п. 8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Прошел недельный курс в уч. Комбинате города Астана – получил удостоверение по ППБ РК.
2. Завести журнал тренировок. Основание: п. 14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Журнал завели с 3 мая 2024 года – провели 15 мая 2024 года тренировочную эвакуацию учащихся – преподавателей и тех. персонала.
3. На третьем этаже установить автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п. 62 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Ерейментауское РОО дали заявку на АПС для дополнительного установления на 3 этаж. Обещали выделить денежные средства.
4. Установить устройства для самозакрывания эвакуационных дверей. Основание: п. 91 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Ерейментауское РОО дали заявку на устройство для самозакрывание дверей.
5. Провести испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Ежегодно проводится испытание измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. В этом году в конце июля должны провести измерения на сопротивления.
6. В кабинете труда демонтировать объемно планировочные решения в результате которых уменьшается безопасность эвакуации людей. Основание: п. 24 пп 5 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Администрация школы планирует демонтировать искусственную стенку во время летнего текущего ремонта. Устраним в срок.
7. На путях эвакуации объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» привести в исправное состояние. Основание: п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. Поставщик: ТОО «Беркут-Кокше» провели обслуживание АПС школы и подключили «Выход» к АПС (устранен).
8. На путях эвакуации в коридоре, демонтировать применение для отделки полов, горючего материала (линоулеум). Основание: п. 36 пп5 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. На эвакуационных выходах убрали все горючие материалы. Выхода освободили от всех ненужных материалов (устранен).
9. На 1,2 и 3 этажах лестничного марша электрические светильники оборудовать защитными плафонами, предусмотренными конструкциями изготовителя.

- Основание: п. 86 пп 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. На новые светильники с плафонами дали заявку в Ерейментаускому РОО как получим новые (установим).
10. В помещении столовой и библиотеки демонтировать эксплуатацию элетрических проводов методом ручной скрутки. Основание: п. 80 ППБ РК от 21 февраля 2022 года №55. В помещении столовой устранили все скрутки и установили щитовой ящик (устранили).