

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЕРЕЙМЕНТАУ
АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ БОЗТАЛ АУЫЛЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ-сі

ШЫҒЫС № 111

16 " 07 20 24 ж.

Начальнику

отдела по чрезвычайным ситуациям

Ерейментауского района Департамента

по чрезвычайным ситуациям

Акмолинской области

Доскенову.А.С.

от директора КГУ «Общеобразовательная»

села Бозтал отдела

образования по Ерейментаускому району

управления образования Акмолинской области»

Сергазинова.Г.Т.

Сопроводительное письмо об исполнении предписания

В исполнении предписания акта «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» от 16 июля 2024 года №18, направляем вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований, выявленных в ходе проверки.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Сергазинова Г.Т.', written over a light blue rectangular background.

Сергазинова.Г.Т.

Отчет

Об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований




КГУ «Общеобразовательная школа села Бозтал Отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», рассмотрев предписание «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по Чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» о устранении нарушений требования от 5 апреля 2024 года № 18 (далее – предписание), информируем о мерах, принятых во исполнении указанного предписания.


В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований основной общеобразовательной школы выполнено следующее:

1. Директор школы прошел недельный курс в уч. комбинате города Астаны получил удостоверение по ППБ РК.





2. Журнал тренировок по эвакуации учащихся школы завели с 3 мая 2024 года – провели 15 мая 2024 года тренировочную эвакуацию учащихся, преподавателей и тех. персонала.











3. На третьем этаже установили дополнительную сигнализацию оповещение и подключили на общий АПС. В данное время АПС сигнализация на всех 3 этажах работает.





4. На обеих дверях запасного выхода установлен устройство для самозакрывания (довод) дверей. Эвакуационные выхода работает в данное время.




5. Замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по школе 24 октября 2024 году ИП «Имангалиев». Испытательная лаборатория ТОО «STEP - MS». АКТы предоставили главному специалисту Ерейментауской РОО.



6. В кабинете технологии полностью демонтировали временную стенку. Запасной выход освободили от ненужных предметов.




7. Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» работает в исправном состоянии обслуживает АПС школы ТОО «Беркут - Кокше».



8. На эвакуационных выходах убрали все горючие материалы. Выхода освободили от всех ненужных материалов (устранен).

9. На лестничном марше установили светильники с плафонами.



10. В помещении столовой устранили все скрутки и установили щитовой ящик (устранили).