

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 28/_____

Ерейментауский район
Место составления

22.05.2023 г.
Время 11:11

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 28 от 02.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
840840000042, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»", Акмолинская область; Ерейментауский район, Бозтал, Тауелсиздик (УЛИЦА), 13Б.

5. Период проведения профилактического контроля 05.05.2023 - 22.05.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Бозтал отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»"


№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Установить указатель места размещения пожарного гидранта. Основание: 1575 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 24.;

			срок устранения: 19.06.2023
2	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В чердачном помещении установить информацию о месте хранения комплекта ключей. Основание п.28 ППБ РК, Проверочный лист п.39; срок устранения: 19.06.2023
3	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В здании школы первичные средства пожаротушения (огнетушители) провести техническое обслуживание. Основание: п. 18 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 51.; срок устранения: 19.06.2023
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Эвакуационный выход с северной стороны объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» привести в исправное состояние. Основание п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 62.; срок устранения: 19.06.2023
5	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Эвакуационный выход с тыльной, а также подвалосвободить от горючих материалов, подвал школы захламлен горючими материалами. Основание п. 19 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 65.; срок устранения: 19.06.2023
6	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На путях эвакуации 1,2,3 этажи демонтировать применение для отделки полов горючего материала (линолеум). Основание: п.36п.п. ЗППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 66.; срок устранения: 07.08.2023
7	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете №1 и в спортзале электрический светильник оборудовать защитным плафоном, предусмотренным конструкцией изготовителя,

			в кабинете №2 и в актовом зале распределительную коробку с нарушением конструкции и систем защиты демонтировать. Основание: п.86 п.п 2 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.75.;
8	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете №4 электрическую розетку установить на не горючее основание. Основание: п.79ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 82.;

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Глушкова В.А. 

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

директор

Сергеева

П. П.



« 22 » 05 2023 г.

